

Tabella 4: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in media tensione

	Fasce orarie	Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva		Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva	
		centesimi di euro/kVArh		centesimi di euro/kVArh	
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017
Punti di prelievo di clienti finali in media tensione	F1	0,247	0,238	0,319	0,307
	F2	0,247	0,238	0,319	0,307
	F3	0,000	0,000	0,000	0,000
Punti di prelievo di clienti finali in bassa tensione	F1	0,727	0,704	0,937	0,905
	F2	0,727	0,704	0,937	0,905
	F3	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabella 5: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessione tra reti

	Fasce orarie	Energia reattiva compresa tra il 50% ed il 75% dell'energia attiva		Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva	
		centesimi di euro/kVArh		centesimi di euro/kVArh	
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017
Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione	F1	0,860	0,860	1,100	1,100
	F2	0,860	0,860	1,100	1,100
	F3	0,000	0,000	0,000	0,000
Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione	F1	0,860	0,860	1,100	1,100
	F2	0,860	0,860	1,100	1,100
	F3	0,000	0,000	0,000	0,000
Punti di interconnessione tra reti in media tensione	F1	1,510	1,510	1,890	1,890
	F2	1,510	1,510	1,890	1,890
	F3	0,000	0,000	0,000	0,000
Punti di interconnessione tra reti in bassa tensione	F1	3,230	3,230	4,210	4,210
	F2	3,230	3,230	4,210	4,210
	F3	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabelle dell'Allegato A alla delibera n.654/2015/R/eel dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (aggiornamento 2017 - delib. 778/2016/R/EEL)